



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области

Отдел НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области
650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 13, тел./факс (3842) 64-55-12 E-Mail: Ognp_Kem_rn@pochta.ru; ognp13rn@mail.ru

Предписание № 31/1/22
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

юридическому лицу: Государственное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение "Губернаторская женская гимназия-интернат"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

законного представителя юридического лица: директору Сапего Анне Викторовне

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела НД г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района Логинова Александра Геннадьевича от 21.03.2016г. N 4 ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11.00 час. 07.04.16г. по 12.00 час. 07.04.16г., с 13час. 00мин. 08.04.2016г. по 15час. 00 мин. 08.04.2016г., с 15час. 00мин. 11.04.2016г. по 16час. 00 мин. 11.04.2016г. (продолжительностью 4 часа) проведена плановая проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Берёзовского и Кемеровского района по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Мельниковым Сергеем Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГБНОУ ГЖГИ по адресу: индекс 650523, Кемеровский район, с. Елыкаево

(адрес)

совместно с директором ГБНОУ ГЖГИ Сапего Анной Викторовной, заместителем директора по БОП ГБНОУ ГЖГИ Шатровым Сергеем Августовичем

(должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В подвальном помещении здания корпуса №1 ГБНОУ ГЖГИ по адресу: Кемеровский район, с. Елыкаево хранятся горючие материалы.	ч.4, ст.4, ст.6, ст.151 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08г.; п.42 «Правил противопожарного режима», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. №390.	15.06.2016 г.	
2.	Бытовое помещение в котельной не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ст.6, ст.37 федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности»; ч.4, ст.4, ст.6, ст.151, ст.54, ст.83, ст.91,ст.84 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.08г.; НПБ 110-03* п.4, п.14, табл. 1, п. 9; СП 5.13130.2009 п.1.2, приложение А, таблица А1, п.9.	15.06.2016 г.	

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
3.	На первом этаже в актовом зале применены покрытия стен с высоким классом пожарной опасности материала (горючая отделка).	ст. 6, ст. 37 «О пожарной безопасности» ФЗ №69 от 21.12.1994г.; ст.134, ст.89, табл.29 ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СПП.13130.2009.	15.06.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Кемеровского района
по пожарному надзору Мельников С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного

инспектора по пожарному надзору)

11.04.2016г.



Предписание для исполнения получил:

С 
(подпись)

11.04.2016г.


(должность, фамилия, инициалы)