



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Кемеровской области

Отдел НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского, Кемеровского и Топкинского районов
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области
650002, г. Кемерово, ул. Авроры, 13, тел./факс (3842) 64-55-12 E-Mail: ogpn13rn@mail.ru

Предписание № 113/1/ 56
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

юридическому лицу: Государственное бюджетное нетиповое
общеобразовательное учреждение "Губернаторская женская гимназия-интернат"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

законного представителя юридического лица: директору Сапего Анне Викторовне

Во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела НДПР г. Кемерово, г. Берёзовского, Кемеровского и Топкинского районов Маслова А.В. от 08.08.2016г. N 4 ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11.00 час. 15.08.16г. по 12.00 час. 15.08.16г., с 09час. 00мин. 19.04.2016г. по 10час. 00 мин. 19.08.2016г., (продолжительностью 2 часа) проведена внеплановая проверка государственным инспектором г. Кемерово, г. Берёзовского Кемеровского и Топкинского районов по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Мельниковым Сергеем Александровичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

ГБНОУ ГЖГИ по адресу: индекс 650523, Кемеровский район, с. Елыкаево
(адрес)

совместно с директором ГБНОУ ГЖГИ Сапего Анной Викторовной, заместителем директора по БОП ГБНОУ ГЖГИ Шатовым Сергеем Августовичем
(должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п.п.	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации эвакуационных путей в актовом зале на первом этаже ГБНОУ ГЖГИ по адресу: с. Елыкаево не обеспечено требование нормативных документов по пожарной безопасности, а именно допущена эксплуатация путей эвакуации без технической документации на строительные материалы которая должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов (горючая отделка стен).	ст.89, ст.134, Федеральный закон № 123 от 22.07.2008г.; т.37, ст.1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 года; п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.6.25 СП 112.13330.2011; п.4.3.2 СП1.13130.2009	12.06.2017г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.